

Piaski, dnia 6 kwietnia 2018 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „**Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach - Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED**” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 538108-N-2018 z dnia 2018-03-29 r. W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło 29.03.2018 r. do Zespołu Szkół w Piaskach, w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia, iż:

Pytanie 1

Kiedy Zamawiający zwróci Wykonawcy 30% ZNWU – czy po 5 / 7 /, czy po 2 latach?

Odpowiedź:

Uzależnione to jest na jaki okres Wykonawca udzieli gwarancji min. po 5 latach.

Pytanie 2

Czy w okresie gwarancji Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy zapewnienie odpowiedniego natężenia oświetlenia / bez względu na przyczynę n.p. zakurzenie lub zabrudzenie opraw/, czy też wypełnieniem gwarancji jest fakt, iż oprawa świeci.

Odpowiedź:

W okresie gwarancji wymagane jest zapewnienie odpowiedniego natężenie oświetlenia w pomieszczeniach zgodnie z normą PN 12464-1 oraz zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Pytanie 3

W przypadku zaproponowania opraw równoważnych co będzie oceniane jako spełnienie warunków technicznych:

- natężenie oświetlenia po instalacji
- moc i ilość opraw
- skuteczność świetlna / lm/W /

Czy też inne parametry jak:

- wielkość
- ciężar
- oddanie barw
- inne

Odpowiedź:

Zamawiający przy oprawach równoważnych będzie brał pod uwagę natężenie oświetlenia, moc, skuteczność świetlną (lm/W), trwałość eksploatacyjną i temperaturę barwową.

Powyższe zmiany stanowią integralną treść SIWZ.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.