

Piaski, dnia 11 kwietnia 2018 r.

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „**Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach - Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED**” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 538108-N-2018 z dnia 2018-03-29 r. W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło 06.04.2018 r. do Zespołu Szkół w Piaskach, w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia, iż:

1. Proszę o informacje czy wymiary podane w opisie opraw dotyczą opraw oświetleniowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż kryterium jakim będzie się kierował przy ocenie zaproponowanych opraw jest uzyskanie natężenia oświetlenia, moc, skuteczność świetlną (lm/W), trwałość eksploatacyjną i temperaturę barwową oraz zapewnienie równomierności oświetlenia w pomieszczeniu. Projekt wykonany w systemie DIALUX jest pomocniczy do spełnienia warunku równomierności i natężenia w poszczególnych pomieszczeniach. Wymiary są informacją pomocniczą.

2. Zamawiający wymaga złożenia kart katalogowych opraw do oferty. Proszę o informacje czy należy dostarczyć karty katalogowe opraw ewakuacyjnych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga złożenia kart katalogowych dla opraw ewakuacyjnych zgodnie z zapisem w pkt 6.1 ppkt 5) SIWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną treść SIWZ.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.