

Piaski, dnia 11 kwietnia 2018 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „**Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach - Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED**” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 538108-N-2018 z dnia 2018-03-29 r. W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło 03.04.2018 r. do Zespołu Szkół w Piaskach, w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia, iż:

1. W projektach budowlanych (warsztaty, sala sportowa) Zamawiający wskazuje, iż oprawy montowane w węzłach WC, łazienkach powinny być wykonane w II klasie ochrony. Oprawy zastosowane w projekcie w w/w miejscach są wykonane w I klasie. Czy Zamawiający dopuszcza oprawy wykonane w I klasie ochronności?

Odpowiedź:

W tym wypadku istotna jest szczelność IP.

2. W STWiORB w dziale "Wymagana ochrona przeciwporażeniowa" Zamawiający wymaga zastosowania aparatury IP54 oraz urządzeń II klasy ochronności. W projekcie zastosowanie są oprawy, które nie spełniają tych wymagań. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia w I klasie ochronności.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenia w I klasie ochronności.

3. W dokumentacji projektowej w różnych miejscach pojawiają się parametry opraw oświetleniowych, które stoją ze sobą w sprzeczności. Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, że parametry opraw które należy spełnić znajdują się w projekcie budowlanym pkt.2 *Zestawienie materiałów podstawowych*.

Odpowiedź:

Zastosowane oprawy muszą być zgodne z zestawieniem materiałów i obliczeniami do projektu.

4. Czy Zamawiający wymaga opraw oświetleniowych posiadających badania fotobiologiczne dla grupy ryzyka 0?

Odpowiedź:

Tak, ze względu na specyfikę obiektu oprócz wymaganych badań fotobiologicznych należy wykazać 0 grupę ryzyka.

Powyższe zmiany stanowią integralną treść SIWZ.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.