

Piaski, dnia 28 czerwca 2018 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „**Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach - Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED**” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 577348-N-2018z dnia 2018-06-21 r. W odpowiedzi na zapytanie oferentów, które wpłynęły do dnia 28.06.2018 r. do Zespołu Szkół w Piaskach, w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia, iż:

1. W udostępnianych przedmiarach budynku warsztatów jest mowa o montażu 3 szt. rozdzielnic piętrowych. Projekt budowlano – wykonawczy nie uwzględnia tych prac. Brak schematów rozdzielni.

Odpowiedź:

Montaż 3 rozdzielnic piętrowych odbywa się w zakresie istniejących rozdzielnic dla takiej samej ilości obwodów zasilania.

2. W projektach dla sali sportowej oraz dla budynku warsztatów nie pokazano nr obwodów dla wszystkich opraw.

Odpowiedź:

W sali sportowej oprawy instalowane będą na istniejących obwodach. Natomiast w warsztatach szkolnych należy przyjąć nowe wszystkie obwody oświetleniowe (zostały ujęte w przedmiarze). Obwody te zostaną zasilone z rozdzielnic piętrowych.

3. W projektach dla sali sportowej oraz dla budynku warsztatów nie pokazano w jaki sposób ma odbywać się załączenie i wyłączenie opraw oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach.

Odpowiedź:

W hali sportowej załączanie i wyłączanie opraw oświetleniowych odbywać się będzie poprzez istniejące wyłączniki. W przypadku warsztatów szkolnych należy zaplanować wymianę wyłączników na nowe. W załączniku nr 8 do SIWZ wskazano pomieszczenia w których zaplanowano sterowanie oświetleniem za pomocą czujników ruchu.

4. Wnioskodawca wnioskował o usunięcie z pkt 5.5.2 .3 SIWZ zapisu „tj. kompletne instalacje opraw oświetleniowych LED dla budynków lub budowli użyteczności publicznej”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wyżej wymienionego zapisu w zakresie spełnienia minimalnych warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy

Powyższe zmiany stanowią integralną treść SIWZ.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.