

Piaski, dnia 31 stycznia 2018 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach - Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 504832-N-2018 z dnia 2018-01-12 r. W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 31.01.2018 r. do Zespołu Szkół w Piaskach, w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) wyjaśnia, iż:

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, że zamawiający nie wymaga badań fotobiologicznych dla opraw **ewakuacyjnych i awaryjnych**. Dla takich opraw nie przeprowadza się badań fotobiologicznych zgodnie z normą PN-EN 62471:2010.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga badań fotobiologicznych dla opraw ewakuacyjnych i awaryjnych.

Pytanie 2

Porównując obliczenia w dialuxie z opisem opraw w projekcie budowanym natknęliśmy się na pewne nieścisłości. Proszę o potwierdzenie, że:

- oprawa A2 powinna mieć wagę 2,2kg
- oprawa C1 ma wysokość 45mm
- oprawa D2 jest dostropowa, o wysokości 123mm, obudowie aluminiowej z ozdobnym ringiem z tworzywa sztucznego i wadze 1,35kg
- oprawa E1 ma szerokość 110mm
- oprawy AW1,AW3,AW4,EW1,EW2 mają obudowę w kolorze szarym
- oprawa AW2 ma wagę 1,8kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza:

- oprawę A2 o wadze 2,2 kg,
- oprawę AW2 o wadze 1,8kg,
- oprawę C1 o wysokość 45mm,
- oprawy AW1,AW3,AW4, EW1,EW2 mają mieć obudowę w kolorze szarym lub białym;
- oprawę E1 o szerokości 110mm,
- oprawę D2 o wysokości 123mm, obudowie aluminiowej z ozdobnym ringiem z tworzywa sztucznego i wadze 1,35kg.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.