

Piaski, dnia 25 stycznia 2018 r.

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach - Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 504832-N-2018 z dnia 2018-01-12 r. W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 17.01.2018 r. do Zespołu Szkół w Piaskach, w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) wyjaśnia, iż:

### Pytanie 1

W przedmiarze brak pomiarów oświetlenia. Czy zamawiający rezygnuje z ich wykonania?

### Odpowiedź:

Zamawiający nie rezygnuje z pomiarów oświetlenia. Pomiary leżą w gestii Wykonawcy robót.

### Pytanie 2

Czy Wykonawca tynkuje bruzdy, gipsuje i wyrównuje na równo ze ścianą czy ma wykonać gładzie gipsowe na całej ścianie ze szlifowaniem?

### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaprawienia bruzd wraz z przetarciem. Nie wymagamy gipsowania całego sufitu.

### Pytanie 3

Jaka jest wysokość montażu opraw?

### Odpowiedź:

W pomieszczeniach warsztatów szkolnych wysokość pomieszczeń podana jest na rysunkach. W hali sportowej lampy nad płytą główną są umieszczone na wysokości H=8 m w pozostałych pomieszczeniach na wysokości do 3 m

### Pytanie 4

Proszę o podanie sposobu montażu okablowania hali sportowej: czy podtynkowo, czy w rurkach PCV mocowanych do konstrukcji sufitu?

### Odpowiedź:

Okablowanie w hali sportowej na płycie głównej prowadzone jest w rurkach PCV mocowanych do konstrukcji sufitu, natomiast w innych pomieszczeniach podtynkowo.

### Pytanie 5

Czy w zakres wykonania wchodzi:

- wymiana wyłączników-brak w pomiarze
- wymiana wyposażenia rozdzielni

- montaż wyłączników bistabilnych dla oświetlenia korytarzy.

Odpowiedź:

Należy w kalkulować w kosztorys ofertowy wymianę wyłączników, montaż nowej rozdzielni oraz montaż wyłączników bistabilnych.

Pytanie 6

Jakie ma być sterowanie oświetleniem hali sportowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany istniejącego sterowania oświetleniem.

Pytanie 7

Jeżeli I zakres ma być wykonywany w czasie roku szkolnego, to w jaki sposób Wykonawca może prowadzić prace?

Odpowiedź:

Zamawiający wyłączy z użytkowania pomieszczenia w celu wykonania wymiany lamp przez Wykonawcę, zgodnie z wcześniejszym ustalonym harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.

Pytanie 8

Jeżeli dwukrotne malowanie emulsyjne nie będzie skuteczne, to czy Zamawiający uwzględni jako prace dodatkowe trzecie malowanie?

Odpowiedź:

Wymagane jest dwukrotne malowanie. Zamawiający nie uwzględni trzeciego malowania.

Pytanie 9

Czy jest malowanie olejne?

Odpowiedź:

W obiekcie znajdują się lamperie olejne do wysokości 1,60 m od posadzki.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.