

Piaski, dnia 30 stycznia 2018 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach - Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 504832-N-2018 z dnia 2018-01-12 r. W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 29.01.2018 r. do Zespołu Szkół w Piaskach, w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) wyjaśnia, iż:

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, że zamawiający nie wymaga badań fotobiologicznych dla opraw ewakuacyjnych wyposażonych w piktogram. Dla takich opraw nie przeprowadza się badań fotobiologicznych zgodnie z normą PN-EN 62471:2010.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga badań fotobiologicznych dla opraw ewakuacyjnych wyposażonych w piktogram.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.